


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 390**

16 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4217 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού Ε = 782,13 τ.μ., στη θέση «Προσλιάδ», Δημοτικού Διαμερίσματος Γεροπλάτανου, του Δήμου Ζερβοχωρίων Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας.

2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί Προστασίας Δασών κ.λ.π. και ειδικότερα:

I. Του άρθρου 41 παρ. 1

II. Του άρθρου 38.

3. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

I. 160417/1180/8.7.1970

II. 182447/3049/24.9.1980.

4. Την υπ' αριθμ. 4398/12.8.2009 πρόταση του Δασαρχείου Πολυγύρου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας».

6. Την υπ' αριθμ. 8063/30.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με «ανάθεση αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής, με εντολή Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων... κ.λπ.».

7. Από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού επτακοσίων ογδόντα δύο και δεκατριών τετραγωνικών μέτρων (Ε = 782,13 τ.μ.), στη θέση, «Προσλιάδ», Δημοτικού Διαμερίσματος Γεροπλάτανου, του Δήμου Ζερβοχωρίων, Ν. Χαλκιδικής, με σκοπό την προστασία και την αναδάσωση με φυσική αναγέννηση της έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα.

Η έκταση με στοιχεία Α, Β, Γ,......., Λ, Μ, Α εμβαδού Ε= 782,13 τ.μ., συνορεύει:

Βόρεια: Με δασικής μορφής έκταση που φέρει φυτεία ελάτης.

Νότια: Με δασικής μορφής έκταση με διάσπαρτα άτομα δρυός και εκείθεν φυτεία ελάτης.

Ανατολικά: Με δάσος δρυός και αρκεύθου.

Δυτικά: Με δάσος δρυός και αρκεύθου και μη δασικής μορφής έκταση με διάσπαρτα άτομα δρυός.

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πολύγυρος, 17 Αυγούστου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΟΚΟΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


Τοπογραφικό Διάγραμμα Δασικής Έκτασης υπο στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Α, εμβαδού Ε=782,13τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Προσλιάδι", περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Γεροπλατάνου του Δήμου Ζερβοχωρίων, Νομού Χαλκιδικής και έχει εκχερσωθεί και καταληφθεί παράνομα.



Σύστημα Συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
Εγκάρσια Μερκατορική
Ελλειψοειδές
GRS 80 λ0/φ0: 24 °00'/00°00'

ΣΗΜΕΙΑ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ	
α/α	Χ	Ψ
Α	451346. 73	4480167. 34
Β	451372. 88	4480160. 29
Γ	451373. 14	4480158. 12
Δ	451357. 53	4480150. 82
Ε	451357. 09	4480112. 57
Ζ	451343. 70	4480110. 97
Η	451341. 32	4480130. 88
Θ	451340. 71	4480136. 00
Ι	451346. 87	4480137. 74
Κ	451345. 68	4480143. 68
Λ	451348. 54	4480156. 04
Μ	451351. 16	4480161. 75

Αποτύπωση της Έκτασης
σε Απόσπασμα
Φ.Χ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1:50.000
Γ.Υ.Σ. L=40°15'/M=-0°15'



Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος
λ0: 23° 25' 33"
φ0: 40° 28' 14"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

→ ● Θέση δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα
—— Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Ρέμα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 82%

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 7-8-2009
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΚΟΓΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Γ' ΒΑΘΜΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΕΛΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΟΚΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

Αριθμ. 4246 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού Ε = 2.762,79 τ.μ., στη θέση «Σταυριακού Ξινόφ -Τράπεζος», Δημοτικού Διαμερίσματος Ιερισσού, του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας.

2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί Προστασίας Δασών κ.λπ. και ειδικότερα:

I. Του άρθρου 41 παρ. 1

II. Του άρθρου 38.

3. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

I. 160417/1180/8.7.1970

II. 182447/3049/24.9.1980.

4. Την υπ' αριθμ. 3680/7.8.2009 πρόταση του Δασαρχείου Αρναίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας».

6. Την υπ' αριθμ. 8063/30.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με «ανάθεση αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής, με εντολή Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων....... κ.λπ.».

7. Από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο και εβδομήντα ενιά τετραγωνικών μέτρων (Ε = 2.762,79 τ.μ.), στη θέση, «Σταυριακού Ξινόφ-Τράπεζος», Δημοτικού Διαμερίσματος Ιερισσού, του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου, Ν. Χαλκιδικής, με σκοπό την προστασία και την αναδάσωση με φυσική αναγέννηση της έκτασης που καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Η έκταση με στοιχεία Α, Β, Γ,....., Ζ, Η, Α εμβαδού Ε= 2.762,79 τ.μ., συνορεύει.

Βόρεια: Με ιδιοκτησίες και αγροτικό δρόμο.

Νότια: Με ιδιοκτησίες.

Ανατολικά: Με ιδιοκτησίες.

Δυτικά: Με δημόσιο δάσος, ιδιοκτησία και αγροτικό δρόμο.

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 17 Αυγούστου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΟΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Φ. Χ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1:50.000

Θέση κατά μέγιστη προσέγγιση της δασικής έκτασης που κάηκε κατά την πυρκαγιά της 17-6-09

Αρναία 07-8-09
Ο Συντάκτης

Άγγελος Αυγολούπης
Δασολόγος με Βαθμό Α΄



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δασάρχης Αρναίας

Γεώργιος Φουρκιώτης
Δασολόγος με Βαθμό Α΄




ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Δασών Χαλκ/κής

Ελευθέριος Πιτσόκος
Δασολόγος με Βαθμό Α΄

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημοσίου δάσους Ιερισσού εμβαδού 2.762,79τ.μ. στη θέση «Σταυριακού Ξινόφ - Τράπεζος» περιοχής Δημοτικού διαμερίσματος Ιερισσού Δήμου Σταγίρων - Ακάνθου που κάηκε κατά την πυρκαγιά της 17-6-2009

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000



ΣΗΜΕΙΑ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ	
α/α	Χ	Ψ
Α	488877. 89	4469554. 37
Β	488912. 83	4469566. 22
Γ	488923. 44	4469594. 28
Δ	488947. 15	4469616. 1
Ε	488958. 38	4469606. 12
Ζ	488949. 64	4469585. 55
Η	488932. 17	4469524. 44

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%





Αρναία 07-8-09 Ο Συντάκτης	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Δασάρχης Αρναίας	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ντης Δασών Χαλκ/κής
Άγγελος Αυγολούπης Δασολόγος με Βαθμό Α'	Γεώργιος Φουρκιώτης Δασολόγος με Βαθμό Α'	Ελευθέριος Πιτσόκος Δασολόγος με Βαθμό Α'

Αριθμ. 1336 (3)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Συδένδρου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β΄ κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υπ' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Συδένδρου του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 1885m ενώνεται με το ρέμα «Βάλτος» και αυτό με τη σειρά του έπειτα από διαδρομή 13400m με τον ποταμό Γρεβενίτη και από εκεί μετά από 6250m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 21535m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Γρεβενίτης, αλλά και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1331 (4)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Έλατου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β΄ κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υπ' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Έλατου του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 2850m ενώνεται με το ρέμα «Δοξαρά» και αυτό έπειτα από 6750m με το ρέμα «Βάλτος» και αυτό με τη σειρά του έπειτα από διαδρομή 3000m με τον ποταμό Γρεβενίτη και από εκεί μετά από 6250m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 18850m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Γρεβενίτης, αλλά και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1333 (5)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Ελεύθερου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β΄ κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υπ' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Ελεύθερου του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 450m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 1065m ενώνεται με το ρέμα «Αρκουδιάς», αυτό με τη σειρά του έπειτα από διαδρομή 1340m με το ρέμα «Ποταμιά» και αυτό έπειτα από 4760m με το ρέμα «Τρουμπέτα» και από εκεί μετά από 3265m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 10430m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1334 (6)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Μεγάλου Σειρωνίου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β΄ κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσσαλονίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υ π' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Μεγάλου Σειρηνίου του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Λειψοκούκια» το οποίο μετά από 4980m ενώνεται με τον ποταμό Γρεβενίτη και από εκεί μετά από 6250m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Λειψοκούκια» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 11230m. Τόσο το ρέμα όσο και ο Γρεβενίτης, αλλά και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1332 (7)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Βατόλακκου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.»

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β' κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας -Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υπ' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Βατόλακκου του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 50m στο ρέμα «Ποταμιά» και αυτό έπειτα από 1565m με το ρέμα «Τρουμπέτα» και από εκεί μετά από 3265m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ποταμιάς» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 4830m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό -Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός-Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1335 (8)

Καθορισμός αποδέκτη Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Δ. Ροδιάς του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την υπ' αριθμ. Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την υπ' αριθμ. 552/1984 ΦΕΚ 115 τ. Β΄ κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την υπ' αριθμ. 46399/1352/1986 ΦΕΚ 438 Β΄ υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ.

5) Την υπ' αριθμ. 5673/400 της 14.3.1998 ΦΕΚ 192 τ. Β΄ υπουργική απόφαση «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 28.7.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Γρεβενών.

7) Το από 12.8.2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Ροδιάς του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 5560m ενώνεται με το ρέμα «Βάλτος» και αυτό με τη σειρά του έπειτα από διαδρομή 14150m με τον ποταμό Γρεβενίτη και από εκεί μετά από 6250m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 25960m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Γρεβενίτης, αλλά και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	500/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. 552/ΦΕΚ 115 τ. Β΄/2.3.1984 κοινή διανομαρχιακή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 12 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr